正本

CMA
221520344820

# 检验报告

№:WT26100021

样品名称： 生活饮用水

规格型号： /

委托单位： 潍坊水发供水集团有限公司

检验类别： 委托检验

寿 光 市 检 验 检 测 中 心

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 寿光市检验检测中心检验报告

№:WT26100021　　共 4 页 第 1 页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 生活饮用水 | 检验类别 | 委托检验 |
| 规格型号 | / | 商　标 | / |
| 委托单位 | 潍坊水发供水集团有限公司 | 质量等级 | / |
| 委托单位地址 | 潍坊市滨海区汉江西街00517号 | 委托日期 | 2026-10-10 |
| 生产单位 | / | 委 托 人 | 颜建平 |
| 抽样地点 | / | 样品数量 | 5L+500mL |
| 抽样基数 | / | 样品编号 | WT26100021 |
| 样品特性和状态 | 桶装、袋装液体 | 样品原编号 | / |
| 检验数量 | 5L+500mL | 生产日期 | / |
| 检验地点 | 寿光市检验检测中心 | 检验日期 | 2026.10.10～2026.10.15 |
| 检验要求 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铬（六价）、砷、汞、镉、铅、铝、铁、锰、铜、锌、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度（铂钴色度单位）、浑浊度（散射浑浊度单位）、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度（以$CaCO_3$计）、高锰酸盐指数（以$O_2$计）、氨（以N计）、总α放射性、总β放射性、游离氯、溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯共43项 | | |
| 检验环境条件 | 温度:—— ℃　　相对湿度:—— %　　气压:—— MPa　　▣ 按标准要求 | | |
| 评价依据 | GB 5749-2022 | | |
| 检测依据 | GB/T 5750.12-2023、GB/T 5750.6-2023、GB/T 5750.5-2023、GB/T 5750.10-2023、GB/T 5750.4-2023、GB/T 5750.7-2023、GB/T 5750.13-2023、GB/T 5750.11-2023 | | |
| 检验结论 | 经检验，所检项目符合GB 5749-2022要求。<br>（盖章）<br>签发日期:2026 年 10 月 20 日 | | |
| 备　注 | 无备样，仅对来样负责。消毒方式：次氯酸钠　采样地点：裕源花园一区　末梢水 | | |

编制：孙爱花　　审核：杨淇　　签发：王春凤

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# 寿光市检验检测中心检验报告附页

№:WT26100021



| 序号 | 检验项目 | 标准指标 | 实测值 | 单项判定 | 检测方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总大肠菌群，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 符合 | GB/T 5750.12-2023 | / |
| 2 | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 符合 | GB/T 5750.12-2023 | / |
| 3 | 菌落总数，CFU/mL | ≤100 | 76 | 符合 | GB/T 5750.12-2023 | / |
| 4 | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 5 | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00070 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 6 | 汞，mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 7 | 镉，mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 8 | 铅，mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 9 | 铝，mg/L | ≤0.2 | 0.0149 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 10 | 铁，mg/L | ≤0.3 | <0.0009 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 11 | 锰，mg/L | ≤0.1 | <0.00006 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 12 | 铜，mg/L | ≤1.0 | 0.00057 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 13 | 锌，mg/L | ≤1.0 | 0.0592 | 符合 | GB/T 5750.6-2023 | / |
| 14 | 氰化物，mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 符合 | GB/T 5750.5-2023 | / |
| 15 | 氟化物，mg/L | ≤1.0 | 0.3 | 符合 | GB/T 5750.5-2023 | / |
| 16 | 氯化物，mg/L | ≤250 | 118 | 符合 | GB/T 5750.5-2023 | / |
| 17 | 硫酸盐，mg/L | ≤250 | 89 | 符合 | GB/T 5750.5-2023 | / |
| 18 | 硝酸盐（以N计），mg/L | ≤10 | 0.3 | 符合 | GB/T 5750.5-2023 | / |
| 19 | 三氯甲烷，mg/L | ≤0.06 | 0.017 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |
| 20 | 一氯二溴甲烷，mg/L | ≤0.1 | 0.024 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |
| 21 | 二氯一溴甲烷，mg/L | ≤0.06 | 0.021 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |
| 22 | 三溴甲烷，mg/L | ≤0.1 | 0.007 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# 寿光市检验检测中心检验报告附页

№:WT26100021



| 序号 | 检验项目 | 标准指标 | 实测值 | 单项判定 | 检测方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和），mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.9 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |
| 24 | 二氯乙酸，mg/L | ≤0.05 | <0.0020 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |
| 25 | 三氯乙酸，mg/L | ≤0.1 | <0.0010 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |
| 26 | 氯酸盐，mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |
| 27 | 色度（铂钴色度单位），度 | ≤15 | <5 | 符合 | GB/T 5750.4-2023 | / |
| 28 | 浑浊度（散射浑浊度单位），NTU | ≤1 | <0.5 | 符合 | GB/T 5750.4-2023 | / |
| 29 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 符合 | GB/T 5750.4-2023 | / |
| 30 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 | GB/T 5750.4-2023 | / |
| 31 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7 | 符合 | GB/T 5750.4-2023 | / |
| 32 | 溶解性总固体，mg/L | ≤1000 | 513 | 符合 | GB/T 5750.4-2023 | / |
| 33 | 总硬度（以$CaCO_3$计），mg/L | ≤450 | 204 | 符合 | GB/T 5750.4-2023 | / |
| 34 | 高锰酸盐指数（以$O_2$计），mg/L | ≤3 | 0.6 | 符合 | GB/T 5750.7-2023 | / |
| 35 | 氨（以N计），mg/L | ≤0.5 | 0.03 | 符合 | GB/T 5750.5-2023 | / |
| 36 | 总α放射性，mg/L | ≤0.5（指导值） | 0.024～0.068 | 符合 | GB/T 5750.13-2023 | / |
| 37 | 总β放射性，mg/L | ≤1（指导值） | 0.326～0.454 | 符合 | GB/T 5750.13-2023 | / |
| 38 | 游离氯，mg/L | 出厂水≤2<br>出厂水余量≥0.3<br>末梢水≤2<br>末梢水余量≥0.05 | 0.24 | 符合 | GB/T 5750.11-2023 | / |
| 39 | 溴酸盐，mg/L | ≤0.01 | <0.005 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |
| 40 | 亚氯酸盐，mg/L | ≤0.7 | 0.1 | 符合 | GB/T 5750.10-2023 | / |
| 41 | 总氯，mg/L | / | / | / | / | 采用次氯酸钠消毒无需检测该参数。 |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# 寿光市检验检测中心检验报告附页

№:WT26100021



| 序号 | 检验项目 | 标准指标 | 实测值 | 单项判定 | 检测方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 臭氧，mg/L | / | / | / | / | 采用次氯酸钠消毒无需检测该参数。 |
| 43 | 二氧化氯，mg/L | / | / | / | / | 采用次氯酸钠消毒无需检测该参数。 |

以下空白

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App