正本

CMA
221520344820

检验报告

№:WT26100027

样品名称： 地表水

规格型号： /

委托单位： 潍坊水发供水集团有限公司

检验类别： 委托检验

寿 光 市 检 验 检 测 中 心

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

寿光市检验检测中心检验报告

№:WT26100027　　共 3 页 第 1 页

样品名称	地表水	检验类别	委托检验
规格型号	/	商　标	/
委托单位	潍坊水发供水集团有限公司	质量等级	/
委托单位地址	潍坊市滨海区汉江西街00517号	委托日期	2026-10-10
生产单位	/	委 托 人	颜建平
抽样地点	/	样品数量	5L+500mL+1000mL
抽样基数	/	样品编号	WT26100027
样品特性和状态	桶装、袋装、瓶装液体	样品原编号	/
检验数量	5L+500mL+1000mL	生产日期	/
检验地点	寿光市检验检测中心	检验日期	2026.10.10～2026.10.15
检验要求	水温（℃）、pH值（无量纲）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD_5）、氨氮（NH_3-N）、总磷（以P计）、总氮（湖、库，以N计）、铜、锌、氟化物（以F^-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐以（SO_4^{2-}计），mg/L、氯化物（以Cl^-计）、硝酸盐以（以N计）、铁、锰共29项		
检验环境条件	温度:—— ℃　　相对湿度:—— %　　气压:—— MPa　　▣ 按标准要求		
评价依据	GB 3838-2002		
检测依据	GB/T 13195-1991、HJ 1147-2020、HJ 506-2009、HJ 1445-2026、HJ 828-2017、HJ 505-2009、HJ 535-2009、GB/T 11893-1989、HJ 636-2012、GB/T 7475-1987、HJ 84-2016、HJ 694-2014、GB/T 7467-1987、HJ 484-2009、HJ 503-2009、HJ 970-2018、GB/T 7494-1987、HJ 1226-2021、HJ 347.2-2018、GB/T 11911-1989		
检验结论	经检验，所检项目符合GB 3838-2002要求，水温（℃）、总氮（湖、库，以N计）、石油类检验结果详见附页。 （盖章） 签发日期：2026 年 10 月 28 日		
备　注	无备样，仅对来样负责。类别：III类 采样地点：大管线源水		

编制：孙爱花　　审核：杨琪　　签发：王倩余

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

寿光市检验检测中心检验报告附页

№:WT26100027

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法	备注
1	水温（℃）	/	24.0	/	GB/T 13195-1991	/
2	pH值（无量纲）	6～9	7.9（27.3℃）	符合	HJ 1147-2020	/
3	溶解氧，mg/L	≥5	6.9	符合	HJ 506-2009	/
4	高锰酸盐指数，mg/L	≤6	3.6	符合	HJ 1445-2026	/
5	化学需氧量（COD），mg/L	≤20	15	符合	HJ 828-2017	/
6	五日生化需氧量（BOD_5），mg/L	≤4	2.7	符合	HJ 505-2009	/
7	氨氮（NH_3-N），mg/L	≤1.0	0.065	符合	HJ 535-2009	/
8	总磷（以P计），mg/L	≤0.2	0.06	符合	GB/T 11893-1989	/
9	总氮（湖、库，以N计），mg/L	/	0.37	/	HJ 636-2012	/
10	铜，mg/L	≤1.0	0.002	符合	GB/T 7475-1987	/
11	锌，mg/L	≤1.0	＜0.05	符合	GB/T 7475-1987	/
12	氟化物（以F^-计），mg/L	≤1.0	0.336	符合	HJ 84-2016	/
13	硒，mg/L	≤0.01	＜0.0004	符合	HJ 694-2014	/
14	砷，mg/L	≤0.05	＜0.0003	符合	HJ 694-2014	/
15	汞，mg/L	≤0.0001	0.00006	符合	HJ 694-2014	/
16	镉，mg/L	≤0.005	＜0.001	符合	GB/T 7475-1987	/
17	铬（六价），mg/L	≤0.05	＜0.004	符合	GB/T 7467-1987	/
18	铅，mg/L	≤0.05	＜0.01	符合	GB/T 7475-1987	/
19	氰化物，mg/L	≤0.2	＜0.004	符合	HJ 484-2009	/
20	挥发酚，mg/L	≤0.005	＜0.0003	符合	HJ 503-2009	/
21	石油类，mg/L	/	＜0.01	/	HJ 970-2018	/
22	阴离子表面活性剂，mg/L	≤0.2	＜0.05	符合	GB/T 7494-1987	/

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

寿光市检验检测中心检验报告附页

№:WT26100027

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法	备注
23	硫化物，mg/L	≤0.2	<0.01	符合	HJ 1226-2021	/
24	粪大肠菌群，个/L	10000	未检出	符合	HJ 347.2-2018	/
25	硫酸盐以（SO_4^{2-}计），mg/L	≤250	88.9	符合	HJ 84-2016	/
26	氯化物（以Cl^-计），mg/L	≤250	100	符合	HJ 84-2016	/
27	硝酸盐以（以N计），mg/L	≤10	0.267	符合	HJ 84-2016	/
28	铁，mg/L	≤0.3	0.05	符合	GB/T 11911-1989	/
29	锰，mg/L	≤0.1	0.01	符合	GB/T 11911-1989	/

以下空白

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App